

**МОІЦ**
ТЕХНІЧНЕ БЮРО54001 м. Миколаїв, вул. Вадима Благовісного 29/1,
ЄДРПОУ 42723494
moic.com.ua e-mail: tovmoic@gmail.com
Контакти: +380 50 394 36 89; +380 67 512 39 09**ТОВ ТБ «Миколаївський Обласний Інжиніринговий Центр»****ВИСНОВОК**

щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі та приміщень КУ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ НОВООДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, м. Нова Одеса, вул. Центральна, 214/3

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТБ Миколаївський обласний інжиніринговий центр» на замовлення КУ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ НОВООДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», згідно Договору про надання послуг від 08 червня 2025 року виконало обстеження будівлі та приміщень КУ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ НОВООДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», розташованими за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, м. Нова Одеса, вул. Центральна, 214/3, на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у відповідності до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

За результатами проведеного технічного обстеження приміщень провідним експертом Луговською Ларисою Іванівною (кваліфікаційний сертифікат серії АЕ № 007614 від 26 грудня 2024 року, виданий Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація експертів будівельної галузі») встановлено, що: вертикальне планування території навколо будівлі, вхідна група, внутрішні шляхи пересування, доступ до кабінетів, допоміжних приміщень та санвузлів нежитлової будівлі КУ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ НОВООДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, м. Нова Одеса, вул. Центральна, 214/3, в цілому забезпечують доступність особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення згідно вимог ДБН В.2.2-40, за винятком можливості використання кабіни санвузла особами з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних. Повна відповідність доступності обстежуваної будівлі та її приміщень може бути досягнута за умови виконання рекомендацій даного звіту.

Експерт з технічного обстеження

Директор ТОВ «ТБ МОІЦ»



Лариса ЛУГОВСЬКА

Павло КОЛБЕШКІН